

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ВОДИ

ФК 510-1

Сертификат за акредитация рег. № 218 ЛИ/28.04.2017г., валиден до 28.04.2021г., издаден от
ИА БСА, съгласно изискванията на БДС EN ISO/ IEC 17025:2006

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ

№ 616/26.11.2018г.

1. Природни и отпадъчни води
/наименование на продукта-тип, марка, вид и др./
2. Заявител на изпитването: „Родна индустрия 91“ ЕООД,
гр. Попово, бул. „България“ №219
/наименование и адрес/
3. Метод за изпитване: БДС 17.1.4.27:1980; БДС 17.1.4.04:1980;
ВЛМ 29/2008г.
/номер на стандартите или валидираните методи/
4. Протокол за вземане на извадка/проба: А-515/23.11.2018г.
5. Място на вземане на извадката/пробата: „Родна индустрия 91“ ЕООД –
Ревизионна шахта
6. Дата на получаване на извадките/пробите за изпитване в лабораторията:
23.11.2018г.
7. Количество на изпитваните образци: 1 x 1.0 L ; 1 x 1.5 L
8. Дата/период на извършване на изпитването: 23.11.2018г. - 26.11.2018г.

Ръководител ЛИВ: инж.Ив. Иванова

/подпис, печат/



„Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД гр. Разград
ул. „Сливница“ № 3А, тел: 084/611020

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ВОДИ

ФК 510-1

Протокол от изпитване № 616/26.11.2018г.

9. Резултати от изпитването:

№ по ред	Наименование на показателя	Единица на величината	Методи за изпитване стандартизирани; ВЛМ	№ на заявка за изпитване	Резултати от изпитването Неопределеност $\pm U$	Стойност и допуск на показателя	Условия на изпитването
1	2	3	4	5	6	7	8
						КР №242-НО/2008г. ИЕО	
1	Активна реакция	pH	БДС 17.1.4.27:1980	А-834/23.11.2018г.	7.27 \pm 0.02	6.0 – 9.0	Температура: 21.4°C Влажност: 50.3 %
2	Неразтворени вещества	mg/l	БДС 17.1.4.04:1980		17.0 \pm 1.4	50	
3	Нефтопродукти	mg/l	ВЛМ 29/2008г.		< 0.3*	0.3	

*Граница на количествено определяне на метода

ЗАБЕЛЕЖКА : Резултатите от изпитването се отнасят само за изпитваните образци. Протоколът от изпитване не може да бъде възпроизвеждан, освен с писменото разрешение на лабораторията и само изцяло.

Провел изпитването: 1. В. Коджебашева
/ химик-аналитик /

2. инж. Ив. Тодорова
/химик-аналитик/

Ръководител ЛИВ: инж. Ив. Иванова

(подпис, печат)

